



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

Międzychód, 7 kwietnia 2025 r.

BR.0003.16.2025

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Międzychodu
Pan Dariusz Nowak**

***Dotyczy:** pisma BRM.0003.15.2025 z dnia 24 marca 2025 r.- interpelacji Pana Radnego Macieja Napierały w sprawie ciśnienia wody w hydrantach i niewłaściwego oznakowania*

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Macieja Napierały z dnia 18 marca 2025r., doręczoną dnia 24 marca 2025 r., dotyczącą ciśnienia wody w hydrantach i niewłaściwego oznakowania, Burmistrz Międzychodu informuje co następuje.

W przedmiotowej sprawie Burmistrz Międzychodu pismem z dn. 27 marca 2025r. zwrócił się do Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie, o wyjaśnienie poruszanych przez Pana Radnego zastrzeżeń, będących w zakresie działania Spółki. W odpowiedzi na powyższe, podjęto działania mające na celu poprawę zgłoszonych problemów, a także wskazano również, iż przez miejscowość Wielowieś przebiega stara sieć wodociągowa o średnicy DN 80mm, która przy dużych rozbiorach wody nie zapewnia wystarczającej wydajności hydrantów na cele pożarowe. Zgodnie z zapewnianiem Spółki, po dokonany sprawdzeniu oznaczenia hydrantów, brakujące oznakowanie zostanie uzupełnione w terminie do 20 kwietnia 2025 r.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:

Sławomir Pastok
Zespół ds. ppoż., zarządzania
kryzysowego i ochrony ludności
tel.: 95 748 8100 wew. 215
oc@miedzychod.pl

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. (0-95) 748 8100 fax. (0-95) 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl